

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 010

CON/227-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **SEGURIDAD Y SERVICIOS VIGHILE SpA.**, ubicada en Av. El Parrón N°1936 – San Ramón, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

EXTINTORES PORTÁTILES, procedencia China

MODELO	MARCA	AGENTE DE EXTINCIÓN	POTENCIAL DE EXTINCIÓN
VDK-01 (1kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	1A; 5B;C
VDK-02 (2kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	2A; 10B;C
VDK-04 (4kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	6A; 40B;C
VDK-06 (6kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	10A; 60-B;C
VDK-06-S (6kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	10A; 60-B;C
VDK-10 (10 kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	20A; 80-B;C
VDK-10-S (10 kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	20A;80-B;C
VDK-50 (50 kg)	TORDEN	PQS ABC 90%	40A; 80-B;C
VDL-05 (5lb)	VICTORY	PQS ABC 75%	2A; 10B;C
VDL-10 (10lb)	VICTORY	PQS ABC 75%	6A; 40B;C
VCL-05 (5lb)	TORDEN	Dióxido de carbono CO2	5B;C
VCL-10 (10lb)	TORDEN	Dióxido de carbono CO2	10-B;C
VCL-20 (20lb)	TORDEN	Dióxido de carbono CO2	10-B;C
VCLUL-05(5lb)	VICTORY	Dióxido de carbono CO2	5-B:C
VCLUL-10(10lb)	VICTORY	Dióxido de carbono CO2	10-B:C
VAL-10 (10 litros)	TORDEN	Agua	2-A
VKL-02(2 litros)	TORDEN	Acetato de potasio	1-A:K
VKL-06(6 litros)	TORDEN	Acetato de potasio	2-A:K

La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas y reglamentación vigente:

Decreto supremo N°44 Ministerio Economía Fomento y Turismo	Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles
NCh 1735-2008 Sub clausula 6.5 - 6.6 - 6.8	Extintores portátiles - Requisitos

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

2

Certif. N° 010

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00

Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorías de vigilancia.

Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020.
Código de Verificación: 163678601 Verificar en <https://firmador.bureauveritas.cl/verificacion>

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: <https://firmador.bureauveritas.cl/NotasGenerales> Este documento se encuentra autorizado con firma electrónica avanzada. La validez de este documento está dada por la Ley N°19.799.

NCh 1724.Of 2009 Sub clausula 4.3 – 4.4	Extintores - polvo químico seco - Requisitos y métodos de ensayo
NCh 1180/2-2008 Clausula 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 2: Cilindros/tanques
NCh 3181 Of.2009 Sub clausula 6.1 – 6.5 – 6.7	Extintores portátiles - Extintores de dióxido de carbono – Requisitos
NCh 3178-2009 Sub clausula 6.2 – 6.9	Extintores portátiles – extintores a base de agua - requisitos y método de ensayos
NCh 1430.Of2008	Extintores portátiles - Requisitos de rotulación

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **SEGURIDAD Y SERVICIOS VIGHILE SpA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **SEGURIDAD Y SERVICIOS VIGHILE SpA.**, para los fines que estime conveniente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Departamento Industrial
Product Conformity Assessment


RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones Depto. Industrial

Santiago, 08 de Enero de 2023

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 010

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilância.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 00