

**INFORME DE ENSAYOS A EXTINTORES RESISTENCIA
A LA PRESIÓN Y RUPTURA
SCD-20342**



FORM 131/501- L - 240 Rev.01 Julio 2020

CLIENTE

NOMBRE	: CESMEC S.A. (ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN)	FECHA DE EMISIÓN	: 16.08.2022
DIRECCIÓN	: AV. MARATHON #2595, MACUL, RM, CHILE.	DEL INFORME	

SOLICITANTE

EMPRESA	: VIGHILE LTDA	ORDEN DE TRABAJO	: 455748
ATENCIÓN	: JOSE LUIS CASANOVA		
DIRECCIÓN	: AV. EL PARRON 1936 SAN RAMON, SANTIAGO - CHILE		

LABORATORIO DE ENSAYOS PRODUCTOS INDUSTRIALES III

1.- Identificación

Descripción	Extintor de polvo químico seco al 90%, presión nominal 13.7 kg/cm ²
Marca	VIGHILE LTDA
Procedencia	CHINA
Fecha de recepción de la muestra	05.08.2022
Fecha de inicio de los ensayos	12.08.2022
Fecha de términos de los ensayos	12.08.2022
Correlativo muestra N°	152
Condiciones ambientales	Despejado

2.- Métodos de ensayo

Normas de Ensayos	Resistencia a la presión interna Según norma NCh 1737-2008 cláusula 11
	Ruptura de cilindro Según norma NCh 1180/2-2008 Sub cláusulas 4.9 – 4.10 – 4.11 – 4.12 – 6.1 – 6.2
	NCh 2247 Of.95

3.- Condiciones de ensayo

Temperatura ambiente	18°C
Humedad Ambiental	40%

4.- Equipos e Instrumentos

Manómetro	MAN 131-501-190
Cronómetro	CRO 131-505-102

Pág. 1 de 2

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN AÑO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN

SANTIAGO ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA CALAMA COPIAPO CONCEPCIÓN PTO. MONTT PTA. ARENAS
Código Verificación: 20500fd3b9 - Verificar en <https://firmador.bureauveritas.cl/verificacion>

Notas generales asociadas al alcance de los certificados: <https://firmador.bureauveritas.cl/NotasGenerales>

Este documento se encuentra autorizado con firma electrónica avanzada. <https://firmador.bureauveritas.cl/verificacion> El documento está dado por la Ley N°19.799.

**INFORME DE ENSAYOS A EXTINTORES RESISTENCIA
A LA PRESION Y RUPTURA
SCD-20342**



FORM 131/501- L - 240 Rev.01 Julio 2020

5.- Resultados

5.1

CONTROLES Y/O ENSAYOS		Unidades	Resultados
	Capacidad del extintor	Kg	6
1	Inspecciones visuales		P
2	Presión de trabajo del extintor	bar	13,7
3	Presión de ensayo: - 3 veces la presión de trabajo para extintores portátiles - 2 veces la presión de trabajo para carros rodantes	bar	41,1
4	Ajuste de nivel inicial de la bureta	No aplica	No aplica
5	Elevar la presión a 2/3 de la presión de ensayo	bar	No aplica
6	Elevar la presión hasta la presión de ensayo	bar	No aplica
7	Valor de la bureta con presión de ensayo	ml	No aplica
8	Expansión total (4-7)	ml cm ³	No aplica
9	Bajar la presión a valor cero	ml	No aplica
10	Valor de la bureta sin presión	ml	No aplica
11	Expansión permanente (4-10)	%	No aplica
12	Expansión volumétrica (11/8x100) *	%	No aplica 96 88
13	Presión de ruptura	bar	Valor medido 105 Valor corregido 97

OBSERVACIONES

- Los resultados presentados a continuación son válidos solo para las muestras ensayadas, no siendo responsabilidad del laboratorio las actividades de muestreo.



FABIAN GALAZ RODRIGUEZ
Documento Firmado con
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
Responsable de la ejecución de los ensayos
Laboratorio de productos Industriales III



FELIPE COFRE ESPINOZA
Documento firmado con
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA
Responsable Técnico del Laboratorio
Div. Certificación de Productos